



Certificado de Ensayos

EMPRESA	METALINSUA Empresa de construçoes Metálicas Lda.
DIRECCIÓN	Zona Industrial de Pindelo 3720-444 Pindelo - Oliveira de Azemeis (Portugal)
LUGAR PRODUCCIÓN	Zona Industrial de Pindelo 3720-444 Pindelo - Oliveira de Azemeis (Portugal)
Nº CERTIFICADO	13174

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA DE PRODUCTO	UNE-EN 13241-1:2004 <i>«Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos»</i>
Referencia a las directivas correspondientes	Directiva de Productos de la construcción 89/106/CEE
	Directiva de Máquinas 98/37/CEE (corregida por la Directiva 98/79/CEE)
	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
Sistema de verificación de la conformidad	SISTEMA 3

Descripción del producto	PUERTA SECCIONAL de APERTURA AUTOMÁTICA
Uso previsto	Industrial
Modelo	SECCIONAL
Dimensiones máximas	5.000 x 5.000 mm
Durabilidad Mecánica	25.000 ciclos
Resistencia a la carga de viento	CLASE 2

FECHA 02 de noviembre de 2006

Este documento está avalado por el informe de ensayos número 13174, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada. La introducción de componentes alternativos y/o adicionales distintos a los descritos en el informe de ensayos queda fuera del alcance del muestreo realizado e implica la revisión de la evaluación de la conformidad.

CIDEMCO ha realizado un muestreo aplicando los criterios para la evaluación de la conformidad generales recogidos en el documento "Guía M" dentro de la DPC 89/106/CEE (Guía M; ensayos iniciales de tipo y control de producción de fábrica) y los criterios específicos enunciados en el apartado 6 "Evaluación de la conformidad" de UNE-EN 13241-1:2004.



Fdo: **Asier Maiztegi**
Director Dpto. Construcción